

**Дорожная карта  
по устранению нарушений.  
Предписание ОНДиПР №391/1/1 от 28.04.2021г.  
в МБДОУ «ДС №283 г. Челябинска»**

№ п/п	Содержание нарушения	Срок	Отметка о выполнении
<b>В срок до 01.04.2022г.</b>			
1.	Формирование сигналов о пожаре осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя АПС (должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей АПС).	Март 2022г.	Не выполнено
2.	Не проводится испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей.	Март 2022г.	Не выполнено

Заведующий МБДОУ «ДС  
№283 г. Челябинска»



Е.Ю. Тореева

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091.  
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: guchel@74.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску**

ул. Тагильская, 24-А, г. Челябинск, 454084,  
тел./факс (351) 791- 75 -11, 791-29-64, 790-27-57, [ondchel@74.gov.ru](mailto:ondchel@74.gov.ru)

**Предписания №391/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 283 г. Челябинска» (далее по тексту МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Окорочкова №391 от 18.03.2021 г., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «22» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «23» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., по «28» апреля 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена **плановая выездная проверка** государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Софьиным П.С. здания, помещений и территории МБДОУ «ДС № 283 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Дзержинского, 7, совместно заведующим МБДОУ «ДС № 283 г. Тореевой Екатериной Юрьевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4	5.
1.	Формирование сигналов о пожаре осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя АПС (должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей АПС).	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; п.14.1 СП 5.13130.2009	01.04.2022 г.	
2.	Не проводится испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей. (Акт испытания не предоставлен).	Основание: п. 17 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
" 28 " апреля 20 21 г.

  
*Государственный инспектор  
города Челябинска по пожарному  
надзору*  
\_\_\_\_\_  
(должность государственного инспектора)

*Софьян П.С.*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получило:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
" 28 " апреля 20 21 г.

  
*Заведующий МБДОУ «ДС № 283 г.  
Челябинска»*  
\_\_\_\_\_  
(должность)

*Тореева Е.Ю.*  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)